

# クリアランス基準表

作成 : 平成29年2月21日

ポンプ型式		設計値 (mm)				クリアランス (mm)	
機種	口径/型式	耐摩板	ライナー	本体前高さ	ケーシング深さ	基準値	許容範囲
SM	1.5SM	標準	無(標準)	38.2	39	0.8	0.3~2.0
	1.5SM-H		4	34.2	35		
			8	30.2	31		
	2SM	標準	無(標準)	37.2	38	0.8	
	2SM-H		2	35.2	36		
			5	32.2	33		
			7	30.2	31		
	10	27.2	28				
	2.5SM	標準	無(標準)	44	45	1.0	
	2.5SM-H		4.5	39.5	40.5		
			7	37	38		
			8	36	37		
	3SM	標準	無(標準)	68	69.5	1.5	
	3SM-H		11	57	58.5		
4SM	標準	無(標準)	81.5	82.5	1.0		
6SM	13	無(標準)	84	85	1.0		
	17	無(標準)	80	81	1.0		
	25	無(標準)	71.5	73	1.5		
RZ	1SM-RZ	標準	無(標準)	17	18	1.0	0.3~3.0
	2SM-RZ1	標準	無(標準)	31.5	32.5	1.0	
	3SM-RZ	標準	無(標準)	35	37	2.0	
SMJ	2SMJ	標準	無(標準)	39.7	41	1.3	0.3~2.5
SMO	2SMO	標準	無(標準)	48.7	50	1.3	
	2.5SMO	標準	無(標準)	53.7	55	1.3	
	3SMO	標準	無(標準)	75	76	1.0	
CO	2COR	標準	無(標準)	88.5	93.5	2.4	1.5~3.5